



*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Data e Numero Protocollo, Allegati, Titolo, Classe, Fascicolo*

*Ferrara, data come da registrazione
a protocollo*

CHIARIMENTI DEL 11/04/2024

Oggetto: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisto di un armadio compattabile da installare a Palazzo Angeli, Rovigo – **CIG B0F468E925**

DOMANDA: l'impianto compattabile richiesto deve rispettare unicamente la normativa antiincendio o deve trattarsi di impianto compattabile ignifugo, progettato per resistere al fuoco, con un carico di incendio pari a zero per i materiali contenuti, come il prodotto brevettato Blockfire?

RISPOSTA: l'impianto compattabile oggetto della procedura deve essere resistente al fuoco, a protezione del contenuto, e non deve aumentare il carico di incendio del locale in cui è installato, né per il contenuto né per il contenitore.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giuseppe Galvan
Firmato Digitalmente